令和2年度水道水質検査結果（採水箇所：大木町大字高橋地内）

項目		水質基準値	単位	令和2年度												最大値
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
基1	一般細菌	100	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基2	大腸菌	不検出		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
基3	カドミウム及びその化合物	0.0003mg/L以下	mg /L				＜0.0003									＜0.0003
基4	水銀及びその化合物	0.000mg/L以下	mg /L				＜0.00005									＜0.00005
基5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg /L				＜0.001									＜0.001
基6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg /L	＜0.001			＜0.001			＜0.001		＜0.001				＜0.001
基7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg /L				＜0.001									＜0.001
基8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下	mg /L	＜0.002			＜0.002			＜0.002		＜0.002				＜0.002
基9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg /L				＜0.004									＜0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg /L	＜0.001			＜0.001			＜0.001		＜0.001				＜0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg /L				0.5									0.5
基12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg /L				0.05									0.05
基13	ホウ素及びその化合物	1mg/L以下	mg /L				0.01									0.01
基14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg /L				＜0.0002									＜0.0002
基15	1,4ジオキサン	0.05mg/L以下	mg /L				＜0.001									＜0.001
基16	シス及びトランス1,2ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	mg /L				＜0.002									＜0.002
基17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg /L				＜0.001									＜0.001
基18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg /L				＜0.001									＜0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg /L				＜0.001									＜0.001
基20	ベンゼン	0.01mg/L以下	mg /L				＜0.001									＜0.001
基21	塩素酸	0.6mg/ L 以下	mg /L	0.07			0.11			0.1		0.05				0.1
基22	クロロ酢酸	0.02mg /L以下	mg /L	＜0.002			＜0.002			＜0.002		＜0.002				＜0.002
基23	クロロホルム	0.06mg/L以下	mg /L	0.008			0.007			0.010		0.003				0.010
基24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg /L	＜0.002			0.002			＜0.002		＜0.002				0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	mg /L	0.003			0.001			0.004		0.003				0.004
基26	臭素酸	0.01mg/L以下	mg /L	＜0.001			＜0.001			＜0.001		＜0.001				＜0.001
基27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg /L	0.018			0.011			0.021		0.01				0.021
基28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg /L	＜0.002			0.005			0.003		＜0.002				0.005
基29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg /L	0.007			0.003			0.007		0.004				0.007
基30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	mg /L	＜0.001			＜0.001			＜0.001		＜0.001				＜0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg /L	0.002			＜0.001			0.001		0.001				0.002
基32	亜鉛及びその化合物	1mg/L以下	mg /L				0.007									0.007
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg /L				0.03									0.03
基34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg /L				＜0.01									＜0.01
基35	銅及びその化合物	1mg/L以下	mg /L				＜0.005									＜0.005
基36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg /L				5									5
基37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg /L				＜0.001									＜0.001
基38	塩化物イオン	200mg/L以下	mg /L	12	12	11	7	10	11	11	12	12	14	13	13	14
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	mg /L				20									20
基40	蒸発残留物	500mg/以下	mg /L	113			58			125			121			125
基41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg /L				＜0.02									＜0.02
基42	ジェオスミン	0.00001mg/以下	mg /L				＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001						＜0.000001
基43	2メチルイソボルネオール	0.00001mg/以下	mg /L				＜0.000001	0.000001	＜0.000001	＜0.000001						0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02mg/以下	mg /L				＜0.002									＜0.002
基45	フェノール類	0.005mg/以下	mg /L				＜0.0005									＜0.0005
基46	有機物質(ＴＯＣ)	3mg/L以下	mg /L	0.6	0.7	0.7	0.3	0.6	0.7	0.5	0.6	0.4	0.4	0.5	0.8	0.8
基47	pH値	5.8～8.6		7.6	7.6	7.5	7.7	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	7.6	7.7
基48	味	異常でない		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基49	臭気	異常でない		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基50	色度	5	度	＜0.5度	＜0.5度	＜0.5度	＜0.5度	＜0.5度	＜0.5度	＜0.5度	＜0.5度	＜0.5度	＜0.5度	＜0.5度	＜0.5度	＜0.5度
基51	濁度	2	度	＜0.1度	＜0.1度	＜0.1度	＜0.1度	＜0.1度	＜0.1度	＜0.1度	＜0.1度	＜0.1度	＜0.1度	＜0.1度	＜0.1度	＜0.1度