別表（第2条関係）

ブロック塀等の診断カルテ

申請者	氏名	
	住所	
	電話番号	
塀の概要	所在地	大木町大字
	種別	□補強コンクリートブロック造 □組積造 （れんが造、石造、コンクリートブロック造等）
	延長・高さ （撤去範囲）	延長　　m　高さ　　m
	撤去方法	□全部撤去 □一部撤去 □建築基準法第42条に規定する道路内にある □建築基準法第42条に規定する道路内にない
	設置場所	□道路に面している（道路幅員　　m） □道路に面していない

整理番号	
調査年月日	年　　月　　日
調査者名	

A 基本性能の診断[基本性能値]

診断項目		基準点	評価点
建築後の年数	10年未満	10	
	10年以上20年未満	8	
	20年以上	5	
高さの増積み	なし	10	
	あり	0	
使用状況	塀単独	10	
	土留め・外壁等を兼ねる	0	
塀の位置	塀の下に擁壁なし	10	
	塀の下に擁壁あり	5	
塀の高さ	1.2m以下	15	
	1.2m超2.2m以下	10	
	2.2m超	0	
塀の厚さ	15cm以上	10	
	12cm	8	
	10cm	5	
透かしブロック	なし	10	
	あり	5	
鉄筋	あり	10	
	なし	0	
	確認不能	0	
控え壁・控え柱	あり	10	
	なし	5	
かさ木	あり	10	
	なし	5	
基本性能値（各診断項目評価点の合計）			

B 壁体の外観診断[外観係数]

診断項目		基準係数	外観係数
全体の傾き	なし	1.0	
	あり	0.7	
ひび割れ	なし	1.0	
	あり	0.7	
損傷	なし	1.0	
	あり	0.7	
著しい汚れ （風化・劣化）	なし	1.0	
	あり	0.7	
外観係数（最小値）			

C 壁体の耐力診断[耐力係数]

診断項目		基準係数	耐力係数
ぐらつき	動かない	1.0	
	わずかに動く	0.8	
	大きく動く	0.5	

D 保全状況の診断[保全係数]

診断項目		基準係数	保全係数
補強 転倒防止対策等の有無	あり	1.5	
	なし	1.0	

総合評点の算定

基本性能値A		外観係数B		耐力係数C		保全係数D		総合評点
	×		×		×		＝	