

高橋地区

水質検査結果書

検 査 項 目		水 質 基 準 値	単 位	回数	最高値	最低値	平均値	4月 4月9日	5月 5月13日	6月 6月10日	7月 7月9日	8月 8月19日	9月 9月9日	10月 10月8日	11月 11月11日	12月 12月9日	1月 1月15日	2月 2月17日	3月 3月10日	10%超過 回数	20%超過 回数	50%超過 回数	不適合 回数
	気温		℃	12	32.5	6.0	20.5	18.0	21.0	27.1	30.3	32.5	30.4	23.0	22.5	6.0	8.0	12.0	15.4	—	—	—	—
	水温		℃	12	33.4	9.0	21.6	16.7	23.0	26.1	26.5	32.6	33.4	29.0	22.6	16.0	11.9	9.0	12.5	—	—	—	—
基1	一般細菌	100/mL以下	/mL	12	3	0	0	0	0	0	0	3	0	1	0	0	0	0	0	—	—	—	—
基2	大腸菌	検出されないこと		12	—	—	—	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	—	—	—	—
基3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L	1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	—	—	—	<0.0003	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L	1	<0.00005	<0.00005	<0.00005	—	—	—	<0.00005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	1	<0.001	<0.001	<0.001	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	1	<0.001	<0.001	<0.001	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	1	<0.001	<0.001	<0.001	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L	1	<0.002	<0.002	<0.002	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L	1	<0.004	<0.004	<0.004	—	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基10	シアン化合物(イオン及び塩化シアン)	0.01mg/L以下	mg/L	4	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	1	0.9	0.9	0.9	—	—	—	0.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L	1	0.08	0.08	0.08	—	—	—	0.08	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基13	砒素及びその化合物	1mg/L以下	mg/L	1	0.03	0.03	0.03	—	—	—	0.03	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L	1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基15	1,4-ジニトロベンゼン	0.05mg/L以下	mg/L	1	<0.001	<0.001	<0.001	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	mg/L	1	<0.002	<0.002	<0.002	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L	1	<0.001	<0.001	<0.001	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	1	<0.001	<0.001	<0.001	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	1	<0.001	<0.001	<0.001	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基20	ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L	1	<0.001	<0.001	<0.001	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基21	塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L	4	0.14	0.05	0.09	0.07	—	—	0.11	—	—	0.14	—	—	0.05	—	—	2	1	—	—
基22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L	4	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—
基23	クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L	4	0.017	0.006	0.012	0.011	—	—	0.015	—	—	0.017	—	—	0.006	—	—	1	2	—	—
基24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	4	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—
基25	ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	4	0.003	0.002	0.003	0.002	—	—	0.003	—	—	0.003	—	—	0.003	—	—	—	—	—	—
基26	臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L	4	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—
基27	総トリクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	4	0.028	0.015	0.022	0.018	—	—	0.025	—	—	0.028	—	—	0.015	—	—	2	2	—	—
基28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	4	0.009	0.005	0.008	0.008	—	—	0.008	—	—	0.009	—	—	0.005	—	—	1	3	—	—
基29	ブromクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L	4	0.008	0.005	0.006	0.005	—	—	0.007	—	—	0.008	—	—	0.006	—	—	2	2	—	—
基30	ブromホルム	0.09mg/L以下	mg/L	4	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—
基31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L	4	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	—	—	<0.001	—	—	0.001	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—
基32	亜鉛及びその化合物	1mg/L以下	mg/L	1	<0.005	<0.005	<0.005	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基33	アモニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L	4	0.04	0.02	0.03	0.03	—	—	0.04	—	—	0.04	—	—	0.02	—	—	3	—	—	—
基34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	1	<0.01	<0.01	<0.01	—	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基35	銅及びその化合物	1mg/L以下	mg/L	1	<0.005	<0.005	<0.005	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L	1	9	9	9	—	—	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L	1	<0.001	<0.001	<0.001	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

令和06年度

高橋地区

水質検査結果書

検 査 項 目		水 質 基 準 値	単 位	回数	最高値	最低値	平均値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	10%超過	20%超過	50%超過	不適合
								4月9日	5月13日	6月10日	7月9日	8月19日	9月9日	10月8日	11月11日	12月9日	1月15日	2月17日	3月10日	回数	回数	回数	回数
基38	塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	12	15	9	11	9	10	10	9	13	11	11	10	12	13	15	13	－	－	－	－
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	mg/L	1	37	37	37	－	－	－	37	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－
基40	蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	4	129	82	102	82	－	－	90	－	－	108	－	－	129	－	－	2	2	－	－
基41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L	1	<0.02	<0.02	<0.02	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基42	ジオキシシン* （注）	0.00001mg/L以下	mg/L	4	0.000001	<0.000001	<0.000001	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基43	2-メチルイソボルネオール* （注）	0.00001mg/L以下	mg/L	4	0.000002	<0.000001	<0.000001	－	－	0.000001	<0.000001	0.000002	<0.000001	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－
基44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L	1	<0.002	<0.002	<0.002	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基45	フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	mg/L	12	0.8	0.4	0.6	0.4	0.5	0.7	0.5	0.8	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.7	9	3	－	－
基47	pH値	5.8以上8.6以下		12	7.7	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7	7.6	7.7	7.7	7.7	7.7	7.6	7.6	7.6	－	－	－	－
基48	味	異常でないこと		12	－	－	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと		12	－	－	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	－
基50	色度	5度以下	度	12	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	－	－	－	－
基51	濁度	2度以下	度	12	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	－	－	－	－

*(4S, 4aS, 8aR)-オキサビトロー-4, 8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オール (別名 ジエオスミン)

*1, 2, 7, 7-テトラメチルビシクロ[2.2.1]ヘプタン-2-オール (別名 2-メチルイソボルネオール)

＜：未満を表します。