

水質検査結果書

依頼者住所 三潞郡大木町大字八町牟田255-1
依頼者氏名 大木町長 広松栄治
採水年月日 令和7年5月19日
採水地点 三潞郡大木町大字高橋274-4 高橋地区
採水者所属 建設水道課庶務水道グループ
採水者氏名 小松凌太郎

項 目	水質基準値	結 果
気温		21.5 ℃
水温		21.0 ℃
一般細菌	100/mL以下	0 /mL
大腸菌	検出されないこと	陰性
塩化物イオン	200mg/L以下	10 mg/L
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.6 mg/L
pH値	5.8以上8.6以下	7.6
味	異常でないこと	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし
色度	5度以下	0.5 度 未満
濁度	2度以下	0.1 度 未満
-以下余白-		

* 気温及び水温は水道GLP認定外項目

(判 定)

上記水質項目については水質基準に適合する。

検査期間 令和7年5月19日 ～ 令和7年5月22日
検査機関 福岡県南広域水道企業団
検査責任者 水質センター所長 三池純子

提出された試料について検査した結果は上記のとおりであります。

令和7年5月26日

久留米市荒木町白口55番地
福岡県南広域水道企業団

企業長 甲斐田 忠之



JWWA-GLP040
水道GLP認定

