

## 水質検査結果書

依頼者住所 三潞郡大木町大字八町牟田255-1  
 依頼者氏名 大木町長 広松栄治  
 採水年月日 令和8年2月16日  
 採水地点 三潞郡大木町大字高橋274-4 高橋地区  
 採水者所属 建設水道課庶務水道グループ  
 採水者氏名 小松凌太郎

項目	水質基準値	結果
気温		11.9 °C
水温		12.3 °C
一般細菌	100/mL以下	0 /mL
大腸菌	検出されないこと	陰性
塩化物イオン	200mg/L以下	15 mg/L
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.5 mg/L
pH値	5.8以上8.6以下	7.5
味	異常でないこと	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし
色度	5度以下	0.5 度 未満
濁度	2度以下	0.1 度 未満
-以下余白-		

\* 気温及び水温は水道GLP認定外項目

(判定)

上記水質項目については水質基準に適合する。

検査期間 令和8年2月16日 ~ 令和8年2月19日  
 検査機関 福岡県南広域水道企業団  
 検査責任者 水質センター所長 三池純子



JWWA-GLP040  
水道GLP認定

提出された試料について検査した結果は上記のとおりであります。

令和8年2月25日

久留米市荒木町白口55番地  
福岡県南広域水道企業団

企業長 甲斐田 忠之

