水質検査結果書

依頼者住所　三潴郡大木町大字八町牟田255-1
依頼者氏名　大木町長 広松栄治
採水年月日　令和8年5月18日
採 水 地 点　三潴郡大木町大字高橋274-4 高橋地区
採水者所属　建設水道課庶務水道グループ
採水者氏名　小松凌太朗

項　目	水質基準値	結　果
気温		27.3 ℃
水温		22.4 ℃
一般細菌	100/mL以下	0 /mL
大腸菌	検出されないこと	陰性
ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/L以下	0.015 mg/L
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下	0.002 mg/L
総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下	0.024 mg/L
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/L以下	0.007 mg/L
ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/L以下	0.001 mg/L 未満
塩化物ｲｵﾝ	200mg/L以下	10 mg/L
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.6 mg/L
pH値	5.8以上8.6以下	7.5
味	異常でないこと	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし
色度	5度以下	0.5 度 未満
濁度	2度以下	0.1 度 未満
-以下余白-		

＊気温及び水温は水道GLP認定外項目

(判　定)
上記水質項目については水質基準に適合する。

検 査 期 間　令和8年5月18日　～　令和8年5月26日
検 査 機 関　福岡県南広域水道企業団
検査責任者　水質センター所長　三池純子

JWWA-GLP040
水道GLP認定

提出された試料について検査した結果は上記のとおりであります。

令和8年5月27日

久留米市荒木町白口５５番地
福岡県南広域水道企業団　企業長　甲斐田 忠之