

水質検査結果書

依頼者住所 三潞郡大木町大字八町牟田255-1
依頼者氏名 大木町長 広松栄治
採水年月日 令和8年8月17日
採水地点 三潞郡大木町大字高橋274-4 高橋地区
採水者所属 建設水道課
採水者氏名 小松凌太郎

項 目	水質基準値	結 果
気温		30.6 ℃
水温		31.9 ℃
一般細菌	100/mL以下	0 /mL
大腸菌	検出されないこと	陰性
塩化物イオン	200mg/L以下	13 mg/L
ジオスミン*	0.00001mg/L以下	0.000001 mg/L 未満
2-メチルイソボルネオール*	0.00001mg/L以下	0.000001 mg/L
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.7 mg/L
pH値	5.8以上8.6以下	7.6
味	異常でないこと	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし
色度	5度以下	0.5 度 未満
濁度	2度以下	0.1 度 未満

* 気温及び水温は水道GLP認定外項目

* (4S, 4aS, 8aR)-オクタヒドロ-4, 8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オール(別名ジオスミン)

* 1, 2, 7, 7-テトラメチルシクロ[2, 2, 1]ヘプタン-2-オール(別名2-メチルイソボルネオール)

(判 定)

上記水質項目については水質基準に適合する。

検査期間 令和8年8月17日 ～ 令和8年8月20日
検査機関 福岡県南広域水道企業団
検査責任者 水質センター所長 三池純子



JWWA-GLP040
水道GLP認定

提出された試料について検査した結果は上記のとおりであります。

令和8年8月26日

久留米市荒木町白口55番地
福岡県南広域水道企業団

企業長 甲斐田 忠之

