

令和 8 年度 防犯灯維持補修工事業 仕様書

1 品 名 防犯灯維持補修工事

2 予定数量 (発注数量を確約するものではありません。)

内容	数量
球切れ (白色灯)	5 式
自動点滅器不良調査・確認	6 式
不良器具取替一式 (蛍光灯から LED 灯への器具交)	64 式

3 規 格

蛍光灯については、低誘虫照明器具ムシベール (FL20 形×1) と同等以上とし、18W、長さ 580mm、口径 28mm とする。

LED 灯への器具交換は、九電への契約変更申請等すべての手続きを含むものとする。

交換する LED 灯は、東芝ライテック社製 (LEDK-78928N-LS1) と同等以上とする。

4 契約期間 契約締結日の翌日から令和 9 年 3 月 31 日まで

5 発注方法 修繕が必要な箇所を FAX にて、随時発注するものとする。

6 納品場所 大木町役場 2 階 総務課

7 特記事項 取替えについては、依頼した日から 5 日以内に修理完了すること。
上記内容以外の特別な修理等については、協議のうえ金額を決定する。

入札は合計金額 (単価×予定数量) にて行いますが、契約は工事内容毎の単価契約とします。